



LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1 | GAZOMIERZE |
| 2 | GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| 3 | TABLICA ROZDZIELCZA |
| 4 | SCHODY BETONOWE– WYKOŃCZENIE LASTRYKO |
| 5 | SCHODY DREWNIANE– WYKOŃCZENIE DREWNO |
| 6 | SCHODY BETONOWE– WYKOŃCZENIE WYLEWKA BETONOWA |
| 7 | WYŁĄZ DACHOWY |

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE; UL. ROZDZIENSKIEGO 2
TEL.: +48 . 502.66.29.29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

STUDIO PROJEKTOWE
ADRIAN GAJDA

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2A; 41-900 BYTOM

KOLONIA ZGORZELEC 20; 41-907 BYTOM

DZIAŁKA NR 1396/85

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 – ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA
ZGORZELEC – KOLONIA ZGORZELEC 20

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013
NR: 371-5785067

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ.
ANDRZEJ GÓRA

OPRACOWAŁ:

FAZA / PHASE:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA / SCALE:

1:75

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE

KLATKA SCHODOWA PRZEKRÓJ
– PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER:

E_02

REWIZJA / REVISION:

UWAGI:

- Przewody i kable należy układać po możliwie najkrótszych trasach. Długość przewodu w każdym obwodzie, licząc od rozdzielnic do najdalszego odbioru, nie może przekroczyć 100 m.
- Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach:
 - dla tras poziomych:
 - 30 cm pod powierzchnią sufitu,
 - 30 cm nad powierzchnią podłogi,
 - 100 cm powyżej powierzchni podłogi,
 - dla tras pionowych:
 - 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian.
- Przekroje przewodów i kable do poszczególnych odbiorników zostały przedstawione na schemacie ideowym.

rura do przeprowadzenia
kable teletechnicznych,
AZART, domofon,
drzwiczki rewizyjne

rura do przeprowadzenia
kable teletechnicznych,
AZART, domofon,
drzwiczki rewizyjne

+| 6,51 POZIOM POSADZKI PODDASZA

+| 3,22 POZIOM POSADZKI PIĘTRA

rura do przeprowadzenia
kable teletechnicznych,
AZART, domofon,
drzwiczki rewizyjne

+| 0,00 POZIOM POSADZKI PARTERU

-| 2,43 POZIOM POSADZKI PIWNICY

SPOCZNIK PIĘTRO/PODDASZE +| 5,07

SPOCZNIK PARTER/PIĘTRO +| 1,95

POZIOM WEJŚCIA -| 0,57

POZIOM TERENU -| 1,15

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE / TYP
	tablica rozdzielcza admin. TADM
	oprawa ośw. LED plafon z czujnikiem ruchu i obności
	oprawa sufitowa LED IP54
	oprawa ośw. ścienna LED IP65
	oprawa nr domu LED IP65
	łącznik jednobiegunowy
	skrzynka rewizyjna z drzwiczkami przepus rurow pionowy fi 50
	przepus rurow poziomy fi 32
	dzwonek, domofon
	czujnik ruchu DRM-02