



Tablice rozdzielcze administracyjna TADM




Ozn. obw.	DOMOFON	ZAS. AZART TV	ZAS.URZĄDZEN INTERNETOWYCH		OŚWIETLENIE KLATKA SCH.	OŚWIETLENIE PIWNICE	REZERWA
Moc zainst	300	300	300		240	80	
cos fi	0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	
Kz	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	
Moc zap.	150	150	150		120	40	

NAPIĘCIE SIECI : 400/230 V 50Hz
UKŁAD SIECIOWY : TN-S
SYSTEM OCHROMY P/PORAŻ.
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Pin = 1,28kW
Psz = 0,61 kW



SKRZYNKI REWIZYJNE NA KONDYGNACJACH



UWAGI:
1. Przedstawione rozmieszczenia aparatów zestawienia może zostać zmodyfikowane.
2. Można stosować aparaty i urządzenia innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.



ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.		INWESTOR / INVESTOR:	
UL. KOLEJOWA 2A; 41-902 BYTOM		ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:	
KOLONIA ZGORZELC 23; 41-907 BYTOM		DZIAŁKA NR 1392/85	
REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 – ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC – BUDYNEK MIESZKALNY KOLONIA ZGORZELEC 23.			
		TEMAT / PROJECT:	
OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013		NR LPR:	PODPIS:
NR: 371-57085067		NR EMD.	
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ANDRZEJ GÓRA	190/98	
OPRACOWAŁ:			
TYTUŁ / PHASE: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA / BRANCHE: ELEKTRYCZNA	
SKALA / SCALE: 1:10		DATA / DATE: STYCZEŃ 2020	
TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE			
SCHEMAT IDEOWY, WIDOK – TABLICY ADMINISTRACJI TADM I REWIZJI			
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER:		REWIZJA / REVISION:	
E_03			